

**SPRAWOZDANIE Z EKSPLOATACJI OBIEKTÓW**  
**na terenie gminy Moryń w roku 2015 i I kw. roku 2016**

**1. Informacje ogólne**

**A. WODOCIĄGI**

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o. w Goleniowie obsługuje na terenie gminy Moryń: 5 wodociągów (*ujęcia, stacje wodociągowe, sieci magistralne, sieci rozdzielcze, przyłącza*) zlokalizowanych w miejscowościach:

- Gądno
- Kłępicz
- Mirowo
- Przyjezierze
- Witnica

w tym:

- sieć wodociągowa - 25.1 km.
- przyłącza - 16.6 km.
- ilość przyłączy - 400 sztuk
- ilość odbiorców - 778

**II. Wykonane roboty remontowe i modernizacyjne**

**Wod. Mirowo**

- malowanie pomieszczenia filtrów farbami olejnymi i emulsyjnymi
- malowanie antykorozyjne armatury i urządzeń

**Wod. Przyjezierze**

- remont elewacji budynku ( uzupełnienie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi)
- demontaż pompy głębinowej i udrożnienie rur tłocznych, oraz opuszczenie pompy głębinowej o 2m głębiej.
- remont napowietrznej linii NN ( wymiana na linię kablową)
- remont odźlaziacza fi.1500

**Wod. Kłępicz**

- remont elewacji budynku ( uzupełnienie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi)
- demontaż agregatu głębinowego, wymiana rur tłocznych, ponowny montaż pompy

**Wod. Gądno**

- zakup i wymiana agregatu głębinowego

**Wod. Witnica**

- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku hydroforni kpl.3
- remont sprężarki

### **Sieć wodociągowa**

- wykonie przełożenia sieci wodociągowej z rur PE fi.63 mb.132 , montaż zasuwy ziemnej fi.50 kpl.1 m. Witnica
- wymiana hydrantu p.poż szt.4
- wymiana – montaż zasuw ziemnych i nawierteł przyłączeniowych kpl.3
- montaż i wymiana wodomierzy szt.38

### **III. Informacje o występujących awariach**

W roku 2015 i I kw. 2016r na eksploatowanych w gminie Moryń wodociągach i sieciach wodociągowych odnotowaliśmy łącznie 85 awarii.

Na ujęciach wody odnotowaliśmy 56 awarii. Główne powody związane były z: uszkodzeniem sterowania w układzie zasilania pomp, względnie uszkodzeniem pomp, brakiem energii, uszkodzeniem armatury itp. Większość awarii nie powodowała jednak przerw w dostawie wody. Poważniejsze awarie (związane z koniecznością wstrzymania dostawy wody) usuwane były najszybciej.

Awarie i robót nieplanowanych na sieci zarejestrowano 29.

### **IV. Informacje o realizacji skarg i wniosków**

W minionym okresie do firmy wpłynęło:

- 8 wniosków i skarg w formie pisemnej,
- 17 zgłoszeń telefonicznych i ustnych.

Większość z nich dotyczyła:

- zmiany umowy na dostawę wody, w związku ze zmianą właściciela,
- zmianą naliczenia ryczałtowego i odbioru wodomierzy,
- wniosków o rozłożenie na raty zaległości wobec firmy,
- reklamacji naliczeń.

Wszystkie wnioski i zgłoszenia załatwione zostały poprzez: udzielenie odpowiedzi na piśmie lub gdy wymagała tego specyfika zgłoszenia – poprzez przyjazd na miejsce pracownika działu obsługi odbiorców.

### **V. Informacje o jakości świadczonych usług. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.**

“Wodociągi Zachodniopomorskie” sp. z o. o. eksploatuje wszystkie ujęcia na terenie gminy Moryń na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (pozwoleń na eksploatację) ważnych do dnia:

- Gądko - na pobór wód podziemnych do 30.09.2026r , odprowadzanie wód popłucznych 30.09.2016r.
- Klępicz - na pobór wód podziemnych do 30.11.2027r , odprowadzanie wód popłucznych 30.11.2017r.
- Mirowo - na pobór wód podziemnych do 30.09.2026r , odprowadzanie wód popłucznych do 30.09.2016r.
- Przyjezierze - na pobór wód podziemnych do 30.11.2026r , odprowadzanie wód popłucznych do 30.11.2016r.
- Witnica - na pobór wód podziemnych do 30.09.2034r , odprowadzanie wód popłucznych do 30.09.2024r.

Wszystkie ujęcia produkują wodę o parametrach zgodnych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. nr 203 poz. 1718 z 2002r.) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ujęcia znajdują się pod stałym nadzorem:

- służb inspekcji sanitarnej (Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Gryfinie),
- służb Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami służby te w sposób ciągły monitorują jakość produkowanej wody oraz stan techniczny urządzeń na ujęciach. W roku bieżącym przeprowadzone kontrole nie wykazały jakichkolwiek niewłaściwości pracy urządzeń, brak było jakichkolwiek zastrzeżeń do pracy naszej firmy jako eksploatatora. Woda ze wszystkich ujęć spełnia normy wody przeznaczonej do picia.

## **B. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW**

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o. w Goleniowie obsługuje na terenie gminy Moryń

**1** oczyszczalnię ścieków (*oczyszczalnia, kolektory sanitarne grawitacyjne i tłoczne, przykanaliki, przepompownia*).

w tym:

- kolektory sanitarne grawitacyjne - 8,1 km.
- kolektory sanitarne tłoczne - 1.2 km.
- przykanaliki domowe - 8,9 km
- przykanaliki -55 sztuk
- przepompownie ścieków -1 kpl.
- ilość dostawców - 204

## **I. Roboty remontowe i modernizacyjne.**

### **Oczysz. Witnica**

- remont pomp recyrkulacyjnych szt. 2
- odwodnienie osadu prasą odwadniającą i wywóz

### **Sieć kanalizacyjna**

- remont pompy w przepompowni ścieków.
- Uzupełnienie skradzionych włączów żeliwnych szt.2

## **II. Awarie**

W bieżącym roku na eksploatowanej w gminie Moryń oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wystąpiło:

-9 awarii w tym:

- 4 na oczyszczalni tj. pomp recyrkulacyjnych itp.
- 5 na sieci kanalizacyjnej tj. awarie spowodowane niedrożnością kanalizacji sanitarnej, awarie na przepompowni ścieków itp.

### **Informacja o jakości świadczonych usług. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.**

Wodociągi Zachodniopomorskie sp. zo. o. eksploatuje oczyszczalnię w m. Witnica na podstawie pozwolenia wodnoprawnego które ważne jest do dnia 31. 10.2019 r.

Oczyszczalnia znajduje się pod stałym nadzorem:

- służb Inspekcji Ochrony Środowiska
- służb Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami służby te w sposób ciągły monitorują jakość odprowadzanych ścieków oraz stan techniczny urządzeń na oczyszczalni. W roku bieżącym przeprowadzone kontrole nie wykazały jakichkolwiek niewłaściwości w pracy oczyszczalni; brak było jakichkolwiek zastrzeżeń do pracy naszej firmy jako eksploatatora.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Artur Krasinski*