

WZ/LAB/708/2021/MK
Goleniów, 30.11.2021 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Gądno gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 2015/11/2021 i 618869/21/SCZ z ujęcia wody Gądno sieć wodociągowa Gądno 6 gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości mętności w próbce wody uzdatnionej pobranej z sieci wodociągowej Gądno 6 gmina Moryń, podjęto działania mające na celu jej usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzone zostały stan źródeł filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Jednocześnie informujemy o skuteczności podjętych działań naprawczych na wodociągu Gądno sieć wodociągowa Gądno 6 gmina Moryń.

W załączeniu kopia sprawozdania z wyników badań nr 2104/11/2021 potwierdzającego usunięcie ponadnormatywnej zawartości mętności w próbce wody uzdatnionej pobranej z sieci wodociągowej Gądno 6 gmina Moryń.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**
dr inż. Jarosław Siergiej

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a