

WZ/LAB/707/2021/MK
Goleniów, 30.11.2021 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Mirowo gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 2014/11/2021 z ujęcia wody Mirowo sieć wodociągowa Mirowo 10 gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości żelaza i mętności w próbce wody uzdatnionej pobranej z sieci wodociągowej Mirowo10 gmina Moryń, podjęto działania mające na celu ich usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzony został stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Przewiduje się, że podjęte działania spowodują poprawę jakości wody do dnia 15.12.2021r.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**
dr inż. Jarosław Stergiej

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a