



AB 868

Szczecin, dnia 24-08-2018

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
e-mail: info@lab.szczecin.pl

Sprawozdanie z badań nr 1154/18/S

Nazwa próbki: **woda uzdatniona** Data przyjęcia: **14-08-2018**
Zleceniodawca: **Gmina Moryń ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a
Opinia załączona: Nie Pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2003*A
Data protokołu: 14-08-2018 Nr protokołu: 417/18
Data pobrania: 14-08-2018 Próbobiorca: Arkadiusz Jurek
Data rozpoczęcia badania: 14-08-2018 Stan próbki: bez zastrzeżeń
Data zakończenia badania: 20-08-2018

Identyfikacja miejsca pobrania próbki: Moryń, Przedszkole ul. Chopina 2, pomieszczenie sanitarne

Rodzaj badania	Wynik badania	Metoda badania
Escherichia Coli ^	*A 0 jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Bakterie z grupy Coli ^	*A 0 jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Enterokoki kałowe ^	*A 0 jtk/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004
Ogólna liczba kolonii w 22±2°C po 68±4h^	*A 4 jtk/1ml	PN-EN ISO 6222:2004
Barwa	*A 5 mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
Mętność	*A 0,60 NTU	P N-EN ISO 7027:2003
pH	*A 7,4	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	*A 833 µS/cm	PN-EN 27888:1999
Zapach	*A akceptowalny	PB-39/PS edycja 5 z dn. 26-10-2017 r.
Smak	N/S akceptowalny	PB-60/PS edycja 1 z dn. 25.08.2017 r.

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422 38 50, 422 49 10
NIP: 675-000-21-30, Regon 000079728

CHEMIK
Kamila Szuter
mgr inż. Kamila Szuter

Podpis osoby autoryzującej

KIEROWNIK PRACOWNI
Jan Markowski
mgr inż. Jan Markowski

Podpis Kierownika Pracowni

- Koniec -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

*A - Metoda akredytowana

N- Metoda nieakredytowana

S- Metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

^ - badanie podzleczone wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 103