

WZ/TOŚ/861/7314/2018/PM
Goleniów, 20.11.2018r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Przyjezierze gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 1955/11/2018 oraz 498321/18/SCZ z ujęcia wody Przyjezierze gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnych zawartości żelaza i mętności w próbce wody uzdatnionej pobranej z budynku Przyjezierze 32/4, podjęliśmy działania mające na celu ich usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzimy stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostaną przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Przewiduje się, że podjęte działania spowodują poprawę jakości wody do dnia 5.12.2018r.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**
dr inż. Jarosław Stępień

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a