



AB 515

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINIE

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

DZIAŁ LABORATORYJNY

ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE

tel. 91 462 40 60

e-mail: laboratorium@wsse.szczecin.pl

www.wsse.szczecin.pl

**URZĄD MIEJSKI
W MORYŃU**
Wpłynęło dnia **27.07.2018**
Przydzielono **2652** zał. **OK** podpis **[Signature]**

LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Sprawozdanie z badań Nr Sp/BM/PW/2280/18

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO:	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gryfinie, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino dla: Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 Moryń		
NR UMOWY/ ZLECENIA ^{a)} :	1. 8/18		
PRÓBKĄ POBRANA PRZEZ:	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie A. Szczepaniak		
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKİ:	N.HK/97z/2018		
MIEJSCE POBRANIA PRÓBKİ:	Kąpielisko śródlądowe Moryń		
METODYKA POBRANIA PRÓBKİ:	Zgodnie z protokołem pobrania próbki nr N.HK/97z/2018		
RODZAJ PRÓBKİ/ NUMER PRÓBKİ/ WIELKOŚĆ PRÓBKİ:	próbka wody z kąpieliska	BM/PW/2306/S/18	250 ml
STAN PRÓBKİ:	bez zastrzeżeń		
DATA I GODZINA POBRANIA/ PRZYJĘCIA PRÓBKİ:	23.07.18 r. godz. 09:15 / 23.07.18 r. godz. 12:45		
DATA ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA:	23.07.18 r. / 26.07.18 r.		

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Lp.	BADANY WYRÓZNIK MIKROBIOLOGICZNY	METODA BADAWCZA	NUMER PRÓBKİ	WYMAGANIA ^{b)}
			BM/PW/2306/S/18	
			WYNIK BADANIA ± NIEPEWNOŚĆ ^{b)}	
1.	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli w 100 ml wody (NPL/100 ml) – A	PN-EN ISO 9308-3:2002 Metoda zminiaturyzowana	15	≤ 1000
2.	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody (jtk /100 ml) – A	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	4 [1;12] jtk/100ml	≤ 400

jtk - jednostki tworzące kolonie

NPL - najbardziej prawdopodobna liczba

^{a)} wartość niepewności; podawana jest w przypadku, gdy ma to znaczenie dla dokonania oceny wyników lub na życzenie klienta; stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2; Dla metod określających najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii (NPL), niepewność w postaci przedziału ufności na poziomie 95%, podawana jest z tablic teoretycznych. Niepewność nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem próbki.

^{b)} podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2011, Nr 86, poz. 478)

UWAGI: (jeśli dotyczy)

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badań Mikrobiologicznych sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium Badań Mikrobiologicznych.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do badania.
6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone literą A – są akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515, wydanej nr 21 z dnia 14 lipca 2017 r.; oznaczone literą N – nieakredytowane

Data sporządzenia sprawozdania: 26.07.18

Autoryzował:

26.07.2018
STARSZY ASYSTENT
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
Dział Laboratoryjny
Woj. Stacji Sanitarno-Epidem. w Szczecinie
mgr Sylwia Gąbel
Data i podpis

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Gryfinie
wpłynęło dnia 27 07 18
380 26.07.2018
poz. rej. MKK
skierowano do
podpis [Signature]
koniec sprawozdania

Zatwierdził:
KIEROWNIK
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
Woj. Stacji Sanitarno-Epidem. w Szczecinie
mgr Andrzej Ralko
Data i podpis