

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy :

Treść zapytania:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na dostawę oleju opałowego Nr sprawy DPS 1.K.345-01/13, prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie nr 1) Paragraf 7 umowy mówi o o tym " że przyjęcie ilościowe oleju opałowego odbywać się będzie według wskazań dystrybutora samochodu wykonawcy oraz wskazań listwy pomiarowej zamawiającego" , pozostaje on w sprzeczności z zapisem paragrafu 9 która mówi o rozliczeniach w temperaturze 15 stopni. Prosimy zatem o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Pytanie nr 2) Paragraf 8 punkt 2 podpunkt e) określający sposób naliczania ceny, nie ma nic wspólnego z przyjęciem produktu w temperaturze referencyjnej 15 stopni, bo współczynnik rozszerzalności temperaturowej ma zastosowanie w przypadku przeliczania ilości paliwa z temperatury rzeczywistej na temperaturę 15 stopni. Niemożliwym jest zatem określenie ceny w taki sposób.

Odpowiedź zamawiającego:

Dotyczy pytania nr 1) Zapisy zawarte w § 7 wzoru umowy określają rodzaj urządzeń pomiarowych, które zostaną wykorzystane do określenia wielkości dostawy.

§ 9 wzoru umowy precyzuje , że dostarczona i zmierzona ilość oleju opałowego w sposób określony w § 7 musi zostać przekalkulowana w stosunku do temperatury referencyjnej, tj. 15 °C.

Dotyczy pytania nr 2) Treść § 8 , punkt 2, podpunkt e, określa sposób naliczenia ceny w oparciu o zapisy zawarte w §7, w nawiązaniu do §9.

Podpis Zamawiającego:

Moryń 28/10/2013 r.