

WZ/TOŚ/121/1140/2024/MB
Goleniów, 28.02.2024 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Klępicz gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdania z badań próbek wody nr 261/02/2024 oraz 10689/LB/2024 z ujęcia wody Klępicz gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości manganu w wodzie uzdatnionej, podjęto działania mające na celu ich usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzony został stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Przewiduje się, że podjęte działania spowodują poprawę jakości wody do dnia 21.03.2024r.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**
inż. Jarosław Siergiej

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a