

WZ/LAB/ 262 /...../2022/EWB
Goleniów, 12.04.2022 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Mirowo gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 549/03/2022, 15969/LB/2022 z ujęcia wody Mirowo gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości mętności w próbce wody uzdatnionej podjęto działania mające na celu jej usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzony został stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Przewiduje się, że podjęte działania spowodują poprawę jakości wody do dnia 28.04.2022r.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**

dr inż. Jarosław Siergiej.

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a